

A VENDÉGHÁZ TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

A saját érdekében kérem olvassa el figyelmesen!

Az épület faépület, melyet nádfedés borít, ezért a tűzesetek megelőzés alapvető követelmény.

A szabályok betartás mindenre kötelező érvényű.

Használati szabályok:

- Figyelemmel, és kellő óvatossággal dohányozzon, amelyre csak a szabadban kijelölt táblával jelölt helyen van lehetőség. Az épületben és a mólón is tilos.
- Csak kifogástalan elektromos berendezést (hajszárító, vasaló.....)használgjon, bekapcsolt állapotban folyamatos felügyeletet kell biztosítani. Használat után le kell kapcsolni, hálózatról le kell választani.
- A konyhai indukciós tűzhelyen csak ételmelegítés engedélyezett, a használati utasítás rendelkezéseit be kell tartani! A tűzhelynél rendszeresített tűzoltó aerosol ételtűz esetén használható, készenléti helyéről eltávolítani tilos.
- A hőt fejlesztő berendezések szellőzését ne gátolja. Ne terítsen a lámpára éghető árnyékvetőt, dekorációt!
- Az épület elektromos fűtőtestekkel fűthető, kezelését a használati utasítás szerint végezze. Hőszugárzó használata tilos.
- Ha valamely berendezésnél hibás működést észlel, azonnal kapcsolja ki!
- A létesítmény területén gyertya, fáklya, faszenes vagy gázüzemű grillsütő használata tilos.
- Gázpalackot az épületben tárolni, használni tilos!
- Az épületben tartalék világításként csak elemlámpa használható, petróleum, vihar, vagy egyéb, de éghető folyadékkal üzemelő berendezés nem.

Tűz vagy füst esetén a következők szerint járjon el:

- Telefonon azonnal értesítse a tűzoltóságot telefonon: **105 vagy 112**
- A természetes közlekedési útvonalakon azonnal hagyja el az épületet.
- Ha azt tapasztalja, hogy Ön az első észlelő, hangos kiabálással, ajtókon való bezörgetéssel riassza az épületben tartózkodókat. Riassza a szomszédos épületekben tartózkodókat is!
- Hívja fel a figyelmet a pánikmentes közlekedésre, mert így sokkal gyorsabb az épület kiürítése.
- Védekezzen a füst ellen a szája elé tett nedves kendővel

Tűzjelzéskor közölje:

- pontos cím : **9354 OSLI, Hanyi u. TÓPARK (horgásztó)**
- mi ég?
- mekkora a tűz?
- van-e életveszély?keret
- nevét, telefonszámát

A létesítmény területén a következő tűzoltásra alkalmas felszerelések és eszközök találhatóak:

- Föld feletti tűzcsap a parkban, a tűzrakó hely közelében, szerelvényekkel - használata a tömlő kifestésével indul, a tűzcsap és a sugárcső megnyitásával történik. Használata nemcsak az épület tüze esetén, hanem a szabadtéri tűz esetén is célszerű.
- Fontos, hogy a vízzel történő oltás megkezdése előtt a házat áramtalanítsa az épület falán lévő kapcsolószekrényen. A kapcsolószekrényt közvetlenül vízzel ne oltsa.
- Az épületben porral oltó készülékek vannak elhelyezve a kezdeti tűz gyors oltására. Használatának módja a készülék címkéjén van feltüntetve, kérem tanulmányozza. Feszültség alatti berendezések oltására is alkalmos.
 - Tűz oltására a tóból vödörrel vett víz is használható.

Áramtalanítás lehetősége: épület falazatán lévő elektromos kapcsolószekrény főkapcsolójával.

Vezetékes gáz: nincs az épületben

Palackos gáz: nincs az épületben, behozatal tilos

Egyéb tűzvédelmi szabályok:

- Az épületben megengedett létszám: 10 fő
- Tűzveszélyes folyadékot tárolni az épületben tilos.
- Tűz esetén a szomszéd házakban tartózkodókat is riassza, kérjen tőlük segítséget!
- Elektromos kapcsolókat, tűzvédelmi berendezést, közlekedési utakat ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.

- Épített tűzrakóhely használata
 - tűzrakási igényét jelezze a gondnoknak
 - élénk vagy erősebb szélben tüzet rakni tilos
 - csak a rendszeresített tüzelőanyag használható
 - a begyűjtáshoz éghető folyadék, gáz használata tilos
 - a használat időtartama alatt állandó felügyelet biztosítandó
 - használat befejezésekor a tüzet vízzel teljesen el kell oltani
- Grillezés
 - gáztüzelésű grillsütő használata a stégeken megengedett
 - grillsütőt az épületbe, illetve a teraszra vinni tilos
 - a grillsütő használata során állandó felügyelet biztosítandó
 - használat után a palackot el kell zárni
- csak acél, biztonsági szelepes PB palack használható
 - tartalékpallack a szabadtéren elhelyezett fém tárolószekrényben tárolható, tárolható mennyiség 2db
 - palackcserét a Tópark gondnoka végezhet
 - rendellenes működés esetén a palackot azonnal el kell zárni.

A fentiekkel nem ijesztgetni akarjuk, hanem itt tartózkodásának nagyobb biztonságát kívánjuk elősegíteni. Megértését köszönöm.

ügyvezető



telefon: 105; 112